



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:

RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

Localización de la Obra:

Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla

INFORME No.

PVF/339/18/28

Nombre del Cliente:

INDHR

Dirección del Cliente:

18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO ("C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN ("C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
PVF-XI-27-GLCC - 13-513	2018-11-27	48	10	10	40	8	N	2552	17:40:00	20	20	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 15+170 AL 15+108, KM 14+989 AL 14+904, KM 14+595 AL 14+639 Y CPO IZQ LADO DER KM 14+947 AL 14+817
PVF-XI-27-GLCC - 17-514	2018-11-27	48	10	10	40	8	N	2552	17:40:00	20	20	
PVF-XI-27-GLCC - 23-515	2018-11-27	48	10	10	40	8	N	2552	17:40:00	20	20	
PVF-XI-27-GLCC-37-516	2018-11-27	48	10	9	40	8	N	2455	18:10:00	19	19	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 15+170 AL 15+108, KM14+989 AL 14+904, KM 14+595 AL 14+639 Y CPO IZQ LADO DER KM 14+947 AL 14+817
PVF-XI-27-GLCC-38-517	2018-11-27	48	10	9	40	8	N	2455	18:10:00	19	19	
PVF-XI-27-GLCC-39-518	2018-11-27	48	10	9	40	8	N	2455	18:10:00	19	19	

OBSERVACIONES:

CONCRETO CON FIBRA

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Serafin García-a

LABORATORISTA/ASIGNATARIO