



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A DE C.V
LACOCS S.A DE C.V

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN, PUEBLA, PUE.

TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

LACOCS S.A. DE C.V. "REGISTRO EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO"

REG. No. _____ PDLs/011/18/1

NOMBRE DE LA OBRA: PASO DE LOS SAUCES

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: HUEJOTZINGO

NOMBRE DEL CLIENTE: DESARROLLO URBANO PUEBLA CRECE S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DEL CLIENTE: BOULEVARD ATLIXCAYOTL 52416 , RESERVA TERRITORIAL ATLIX, PUE...

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

LOCALIZACIÓN: Paseo de los sauces

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m ³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2018-10-22	10	12	20	Normal		11:13:00	34	CONCRETOS ARA	6846	10:09:00	11:08:00

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro
	cn-01	CO-1335	No usare...

SIMBOLOGIA		
CA = CON ADITIVO	RR = RESISTENCIA RAPIDA	CA = NORMAL

ELABORADO
Jose M. Moxdo

SIGNATARIO/LABORATORISTA

ENTERADO (CLIENTE)
Jose M. Moxdo

NOMBRE DE QUIEN RECIBE