

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A DE C.V
LACOCS S.A DE C.V

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDAN, PUEBLA, PUE.
TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

LACOCS S.A. DE C.V. "REGISTRO EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO
FRESCO"

REG. No. EDE/99/18/141

Nombre de la Obra: EDIFICIO ELEMENTA
Localización de la Obra: ENTRADA NORTE LOMAS DE ANGELOPOLIS, PUEBLA
Nombre del Cliente: DESARROLLO URBANO PUEBLA CRECE S.A. DE C.V.
Dirección del Cliente: BOULEVARD ATLIXCAYOTL 52416 , RESERVA TERRITORIAL ATLIX, PUEBLA, Puebla

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

LOCALIZACIÓN: undefined

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2018-10-11	18	17	40	N		11:08:00	21	SAMBLEN	23	08:09:00	11:09:00
2018-10-11	18	18	40	Normal		14:31:00	34	SAMBLEN	350	22:31:00	14:31:00

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro
	CN-01	VR-01	FLX-01

SIMBOLOGIA		
CA = CON ADITIVO	RR = RESISTENCIA RAPIDA	CA = NORMAL

ELABORO

SIGNATARIO/LABORATORISTA

ENTERADO(CLIENTE)

NOMBRE DE QUIEN RECIBE