



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

NOMBRE DE OBRA:

EDIFICIO ELEMENTA

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

BOULEVARD AMERICA #308, SAN ANTONIO CACALOTEPEC

INFORME No.

EDE/186/18/205

NOMBRE DEL CLIENTE:

DESARROLLO URBANO PUEBLA CRECE S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DEL CLIENTE:

BOULEVARD ATLIXCAYOTL 52410 PISO 7C, RESERVA TERRITORIAL ATLIX, PUEBLA, Puebla

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F' C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (m³)	TIPO DE CONCRETO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
EDE-XII-26-LCC-10-867	2018-12-26	250	14	17	20	6	N	5125	14:52:00	21	21	Frente: Centro Comercial Elementa; Nivel: 02; Elemento: Muro de Escaleras Eléctrica del Eje P.A al Eje P.B entre el Eje B al G.
EDE-XII-26-LCC-16-868	2018-12-26	250	14	17	20	6	N	5125	14:52:00	21	21	
EDE-XII-26-LCC-25-869	2018-12-26	250	14	17	20	6	N	5125	14:52:00	21	21	
EDE-XII-26-LCC-22-870	2018-12-26	250	14	17	20	6	N	5125	14:52:00	21	21	

OBSERVACIONES:

Se recibió información el día de hoy, cuando está actividad corresponde al día 18/12/22.


MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-08	VLCC-14	No usare flexometro	TLCC-02


CILINDROS



CUBOS



VIGAS



Enrique Alonso

LABORATORISTA/ASIGNATARIO