



**LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A DE C.V**  
**LACOCS S.A DE C.V**

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDAN, PUEBLA, PUE.

TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

**LACOCS S.A. DE C.V. "REGISTRO EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO"**

REG. No. PVF/339/18/19

**NOMBRE DE LA OBRA:** RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR

**LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:** Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla

**NOMBRE DEL CLIENTE:** INDHR

**DIRECCIÓN DEL CLIENTE:** 18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

**LOCALIZACIÓN:** LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 15+394.15 AL KM Y REMATE...

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2018-11-20	10	9	40	Normal		17:20:00	2471	HOLCIM	27192	16:16:00	17:20:00
2018-11-20	10	8	40	Normal		18:00:00	2440	HOLCIM	20380	17:45:00	17:55:00

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro
	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01

SIMBOLOGIA		
CA = CON ADITIVO	RR = RESISTENCIA RAPIDA	CA = NORMAL

ELABORADO  
*Jose M. Moxdo*  
\_\_\_\_\_  
SIGNATARIO/LABORATORISTA

ENTERADO (CLIENTE)  
*Jose M. Moxdo*  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE