



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

## LACOCS S.A. DE C.V.

**NOMBRE DE OBRA:**

RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

**LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:**

Periférico Ecologico de la ciudad de Puebla

INFORME No.

PVF/339/18/40

**NOMBRE DE LA EMPRESA:**

INDHR

**DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:**

18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

### CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F` C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
PVF-XII-13-GLCC - 13-600	2018-12-13	48	10	11	40	7	RR	266	14:00:00	20	21	LOSA MR CPO DER LADO DER KM 9+213 AL 9+265 Y CPO IZQ LADO DER KM 9+459 AL 9+211 Y 9+184 AL 9+104
PVF-XII-13-GLCC-17-601	2018-12-13	48	10	11	40	7	RR	266	14:00:00	20	21	
PVF-XII-13-GLCC-23-602	2018-12-13	48	10	11	40	7	RR	266	14:00:00	20	21	
PVF-XII-13-GLCC-37-603	2018-12-13	48	10	10	40	8	RR	2232	15:00:00	20	21	LOSA MR CPO DER LADO DER KM 9+213 AL 9+265 Y CPO IZQ KADO DER KM 9+459 AL 9+211 Y KM 9+184 AL 9+104
PVF-XII-13-GLCC-38-604	2018-12-13	48	10	10	40	8	RR	2232	15:00:00	20	21	
PVF-XII-13-GLCC-39-605	2018-12-13	48	10	10	40	8	RR	2232	15:00:00	20	21	

**OBSERVACIONES:**

NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Serafin García-a

LABORATORISTA/ASIGNATARIO