



**LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A DE C.V**  
**LACOCS S.A DE C.V**

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN, PUEBLA, PUE.

TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

**LACOCS S.A. DE C.V. "REGISTRO EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO"**

REG. No. EDE/186/18/198

NOMBRE DE LA OBRA: EDIFICIO ELEMENTA  
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: BOULEVARD AMERICA #308, SAN ANTONIO CACALOTEPEC  
NOMBRE DEL CLIENTE: DESARROLLO URBANO PUEBLA CRECE S.A. DE C.V.  
DIRECCIÓN DEL CLIENTE: BOULEVARD ATLIXCAYOTL 52410 PISO 7C, RESERVA TERRITORIAL ATL...

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

ELEMENTO COLADO: Frente: Torre Elementa, Nivel: 21 - 22, Elemento: Escaleras de Emergencia.

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2018-12-05	18	15	19	RR		08:33:00	CR-13	SAMBLÉN	8655	07:23:00	08:24:00

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro
	RLCC-08	VLCC-27	No usare...

SIMBOLOGIA		
CA = CON ADITIVO	RR = RESISTENCIA RAPIDA	N = NORMAL

ELABORÓ  
*Jose M. Moxdo*  
\_\_\_\_\_  
SIGNATARIO/LABORATORISTA

ENTERADO (CLIENTE)  
*Jose M. Moxdo*  
\_\_\_\_\_  
NOMBRE DE QUIEN RECIBE