

LACOCS S.A. DE C.V.



## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V. LACOCS S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE. TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

## "INFORME EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO"

	FRESCO"					
	REG. No.	PVF/339/18/6				
	INCERTIDUMBRE:	3,1				
NOMBRE DE LA OBRA:	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADOR BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA					
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla					
NOMBRE DEL CLIENTE:	INDHR					
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:	18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla					
ELEMENTO COLADO:	LOSA MR CPO DER LADO IZQ					

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV.  OBTENIDO  EN cm	TAMAÑO.  NOMINAL  DEL  AGREGADO  mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2018-12-12	10	9	40	NORMAL	8.0	02:20:00	3123	HOLCIM	27959	09:23:00	05:15:00
2018-12-12	10	11	40	NORMAK	7.0	11:40:00	261	SAMBLEN	7922	11:20:00	11:30:00
2018-12-12	10	10	40	NORMAL	8.0	14:50:00	2234	HOLCIM	21209	14:10:00	14:45:00
2018-12-12	10	11	40	NORMAL	8.0	17:20:00	2457	HOLCIM	21222	16:38:00	17:00:00
2018-12-12	10	10	50	NORMAL	8.0	17:40:00	2269	HOLCIM	27987	16:18:00	17:05:00
					·						
							<u> </u>				
				_							

$\hat{}$	DC	ᄆ	۱/ ۸	$\alpha$	N	ES:
v	ᄓ	ᄄ	٧M	UIV	JIN	EJ.

CONCRETO SUMINISTRADO POR CONCRETOS HOLCIM Y CONCRETOS SIPVPSA EL CONCRETO ES COLOCADO SIMULTANEAMENTE EN MISMA ZONA

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-156-ONNCCE-2010, NMX-C-161-ONNCCE-2013

CA = Con aditivo

SIMBOLOGIA RR = Resistencia Rapida

N = Normal

ESTE INFORME DE RESULTADOS SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL ENSAYE REALIZADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS, Y SOLO TIENE VALIDES SI NO PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS

Realizo

Laura Castillo
NO HAY FIRMA

SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO

M en I. MARCO ANTOMO CERVANTES M.

DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL

Pág. 1 de 1 F1-02-LCC-1.5