



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

## LACOCS S.A. DE C.V.

NOMBRE DE OBRA:

COUTMIG

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

CALLE RÍO PAPALOAPAN SAN LORENZO ALMECATLA CUAUTLANCINGO

INFORME No.

COU/267/2018/19/7

NOMBRE DEL CLIENTE:

FALCON CONSTRUCCIONES METALICAS, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DEL CLIENTE:

AUTOPISTA PUEBLA MÉXICO No. KM. 117 S/N S/N, CUAUTLANCINGO, PUEBLA, Puebla

### CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F ° C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (m³)	TIPO DE CONCRETO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
COU-I-12-LCC-419-29	2019-01-12	250	14	16	20	8	N	206	10:34:00	21	24	LOSA DE PISO EJE 3-4 ENTRE A
COU-I-12-LCC-292-30	2019-01-12	250	14	16	20	8	N	206	10:34:00	21	24	
COU-I-12-LCC-449-31	2019-01-12	250	14	16	20	8	N	206	10:34:00	21	24	
COU-I-12-LCC-617-32	2019-01-12	250	14	16	20	8	N	206	10:34:00	21	24	
COU-I-12-LCC-510-33	2019-01-12	250	14	16	20	6	N	1008	12:11:00	22	24	LOSA DE PISO EJE 3-4 ENTRE A
COU-I-12-LCC-272-34	2019-01-12	250	14	16	20	6	N	1008	12:11:00	22	24	
COU-I-12-LCC-141-35	2019-01-12	250	14	16	20	6	N	1008	12:11:00	22	24	
COU-I-12-LCC-02-36	2019-01-12	250	14	16	20	6	N	1008	12:11:00	22	24	

#### OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES


METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-03	VLCC-38	FLCC-13	No usare termometro


CILINDROS



CUBOS



VIGAS



Demetrio Mejia

No hay firma.

LABORATORISTA/ASIGNATARIO