



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.
LACOCS S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDÁN, PUEBLA, PUE.
TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

LACOCS S.A. DE C.V. "REGISTRO EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO"

REG. No. EDE/186/19/209

NOMBRE DE LA OBRA: EDIFICIO ELEMENTA
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: BOULEVARD AMERICA #308, SAN ANTONIO CACALOTEPEC
NOMBRE DEL CLIENTE: DESARROLLO URBANO PUEBLA CRECE S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DEL CLIENTE: BOULEVARD ATLIXCAYOTL 52410 PISO 7C, RESERVA TERRITORIAL ATLIX, PUEBLA, Puebla

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

ELEMENTO COLADO: Frente: Torre Elementa; Nivel: Helipuerto; Elemento: Losa

| FECHA DE DETERMINACIÓN | REV. DE PROYECTO EN cm | REV. OBTENIDO EN cm | TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm | IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO | VOLUMEN m³ | HORA DE LA DETERMINACIÓN | UNIDAD | PROVEEDOR DEL CONCRETO | NUMERO DE REMISIÓN | HORA DE SALIDA DE PLANTA | HORA DE LLEGADA A OBRA |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|---------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| 2019-01-03 | 18 | 21 | 19 | Normal | 8.0 | 10:08:00 | CR-13 | SAMBLIN | 8777 | 09:17:00 | 10:19:00 |
| 2019-01-03 | 18 | 21 | 19 | Normal | 8.0 | 11:01:00 | CR-02 | SAMBLIN | 8778 | 10:00:00 | 22:53:00 |
| 2019-01-03 | 18 | 21 | 19 | Normal | 8.0 | 12:03:00 | CR - 01 | SAMBLIN | 8779 | 10:02:00 | 11:50:00 |
| 2019-01-03 | 18 | 20 | 19 | Normal | 8.0 | 13:50:00 | CR-13 | SAMBLIN | 8780 | 12:32:00 | 13:44:00 |
| 2019-01-03 | 18 | 20 | 19 | Normal | 8.0 | 14:08:00 | CR-02 | SAMBLIN | 8781 | 13:05:00 | 13:56:00 |
| 2019-01-03 | 18 | 20 | 19 | Normal | 8.0 | 14:39:00 | CR - 01 | SAMBLIN | 8782 | 13:25:00 | 14:30:00 |
| 2019-01-03 | 18 | 20 | 19 | Normal | 8.0 | 16:13:00 | CR-13 | SAMBLIN | 8783 | 15:04:00 | 16:06:00 |
| 2019-01-03 | 18 | 20 | 19 | Normal | 6.0 | 16:40:00 | CR-02 | SAMBLIN | 8784 | 15:40:00 | 16:25:00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

| Inventario de instrumentos | Cono | Varilla | Flexometro |
|----------------------------|---------|---------|---------------------|
| | RLCC-08 | VLCC-14 | No usare flexometro |

SIMBOLOGIA

CA = CON ADITIVO RR = RESISTENCIA RAPIDA N = NORMAL

ELABORO

Enrique Alonso

SIGNATARIO/LABORATORISTA