



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

NOMBRE DE OBRA:

RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

Periférico Ecologico de la ciudad de Puebla

INFORME No.

PVF/339/18/41

NOMBRE DE LA EMPRESA:

INDHR

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:

18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
PVF-XII-14-GLCC-02-606	2018-12-14	48	10	10	40	7	RR	262	10:00:00	17	17	LOSA MR CPO IZQ LADO DER 9+211 AL 9+184 Y 9+104 AL 8+804
PVF-XII-14-GLCC-06-607	2018-12-14	48	10	10	40	7	RR	262	10:00:00	17	17	
PVF-XII-14-GLCC-09-608	2018-12-14	48	10	10	40	7	RR	262	10:00:00	17	17	
PVF-XII-14-GLCC-10-609	2018-12-14	48	10	11	40	8	RR	3183	11:00:00	18	20	LOSA MR CPO IZQ LADO DER KM 9+211 AL 9+184 Y 9+104 AL 8+804
PVF-XII-14-GLCC-11-610	2018-12-14	48	10	11	40	8	RR	3183	11:00:00	18	20	
PVF-XII-14-GLCC-12-611	2018-12-14	48	10	11	40	8	RR	3183	11:00:00	18	20	
PVF-XII-14-GLCC-16-612	2018-12-14	48	10	10	40	8	RR	2234	12:30:00	18	18	LOSA MR CPO IZQ LADO DER KM 9+211 AL 9+184 Y 9+104 AL 8+804
PVF-XII-14-GLCC-18-613	2018-12-14	48	10	10	40	8	RR	2234	12:30:00	18	18	
PVF-XII-14-GLCC-19-614	2018-12-14	48	10	10	40	8	RR	2234	12:30:00	18	18	

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Serafin García-a

LABORATORISTA/ASIGNATARIO