LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

"REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO"

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013,NMX-C-191-ONNCCE-2015

CLIENTE: INDHR

Registro N°: PVF/339/18/22

OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

Tipo de Concreto: N

DIRECCIÓN DE LA OBRA: Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla

MR de proyecto: 48

ELEMENTO COLADO: LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO DERECHO KM 15+357 AL KM 15+196

Identificacion de la muestra	Fecha de Colado	Fecha de ensayo	Edad días	Condiciones de curado y humedad humedo/seco (intemperie)	Puntos de apoyos (si/no)		Ancho cm		Peralte cm		Localizacion de la falla en mm				Distancia entre apoyos (cm)	Distancia entre puntos de carga(cm)	Carga aplicada (kgf)	Modulo de ruptura (kgf/cm²)	Defectos escpecimen	Vel. Aplicación kg/cm² por minuto	Realizó
					Lijado	Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom							
PVF-XI-23-GLCC-02-468	2018-11-23	2018-11-30	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	58,0	62,0	55,0	58	45,0	15,0	2 591	34,6		9,42	Gabino Mena
PVF-XI-23-GLCC-10-471	2018-11-23	2018-11-30	7	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	33,0	45,0	42,0	40	45,0	15,0	2 560	34,1		9,52	Gabino Mena
PVF-XI-23-GLCC-16-474	2018-11-23	2018-12-03	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	52,0	41,0	39,0	44	45,0	15,0	2 523	33,6		9,85	Gabino Mena

PRELIMINAR

Notas:

Inventario de instrumento	PRENSA	FLEXO
	PLCC-11	FLCC-02

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS

Supervisó: **Laura Castillo** **NO HAY FIRMA**

Nombre,firma y puesto