



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A DE C.V
LACOCS S.A DE C.V

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILES SERDAN, PUEBLA, PUE.

TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

LACOCS S.A. DE C.V. "REGISTRO EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO"

REG. No. PVF/339/18/4

NOMBRE DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla

NOMBRE DEL CLIENTE: INDHR

DIRECCIÓN DEL CLIENTE: 18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

ELEMENTO COLADO: LOSA MR CUERPO IZQ LADO IZQ

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2018-12-05	10	10	40	NORMAL		14:15:00	2232	HOLCIM	21160	13:45:00	14:05:00
2018-12-05	10	10	40	NORMAL		10:30:00	2388	HOLCIM	27885	09:35:00	10:18:00
2018-12-05	10	11	40	NORMAL		14:30:00	3136	HOLCIM	27910	13:25:00	14:21:00
2018-12-05	10	9	40	NORMAL		11:15:00	265	SAMBLIN	7900	10:35:00	11:00:00
2018-12-05	10	12	40	NORMAL		17:05:00	261	SAMBLIN	7913	16:55:00	17:00:00

OBSERVACIONES: SUMINISTRO DE CONCRETO POR DOS CONCRETAS (CONCRETOS HOLCIM Y CONCRETOS...

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro
	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01

SIMBOLOGIA		
CA = CON ADITIVO	RR = RESISTENCIA RAPIDA	N = NORMAL

ELABORADO
Jose M. Moxdo

SIGNATARIO/LABORATORISTA

ENTERADO (CLIENTE)
Jose M. Moxdo

NOMBRE DE QUIEN RECIBE