



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A DE C.V
LACOCS S.A DE C.V

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDAN, PUEBLA, PUE.

TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

LACOCS S.A. DE C.V. "REGISTRO EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO"

REG. No. MB1/23/18/1

NOMBRE DE LA OBRA: MODERNIZACION DEL BOULEVARD CARMELITAS C

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: DEL KM 0+000 AL KM 2+700 DEL MUNICIPIO DE PUEBLA

NOMBRE DEL CLIENTE: ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DEL CLIENTE: AVENIDA REFORMA 305 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

LOCALIZACIÓN: undefined

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2018-10-19	15	11	40	Normal		14:14:00	34	APASCO	350	21:20:00	21:38:00
2018-10-19	15	11	40	Normal		11:45:00	265	CRUZ AZUL	6846	11:00:00	11:26:00

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro
	cn-03	vr-03	FXI-1334

SIMBOLOGIA

CA = CON ADITIVO RR = RESISTENCIA RAPIDA CA = NORMAL

ELABORO

SIGNATARIO/LABORATORISTA

ENTERADO(CIENTE)

NOMBRE DE QUIEN RECIBE