



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:

RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

Localización de la Obra:

Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla

INFORME No.

PVF/339/18/27

Nombre del Cliente:

INDHR

Dirección del Cliente:

18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F` C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
PVF-XI-27-GLCC-02-504	2018-11-27	48	10	8	40	8	N	2457	02:35:00	19	19	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 14+170 AL 15+108, KM 14+989 AL 14+904, KM 14+595 AL 14+639 Y CPO IZQ LADO DER KM 14+947 AL 14+817
PVF-XI-27-GLCC-06-505	2018-11-27	48	10	8	40	8	N	2457	02:35:00	19	19	
PVF-XI-27-GLCC-09-506	2018-11-27	48	10	8	40	8	N	2457	02:35:00	19	19	
PVF-XI-27-GLCC-10-507	2018-11-27	48	10	9	40	8	N	2491	12:50:00	20	20	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO 15+170 AL 15+108, KM 14+989 AL 14+904, KM 14+595 AL 14+639 Y CPO IZQ LADO DER KM 14+947 AL 14+817
PVF-XI-27-GLCC-11-508	2018-11-27	48	10	9	40	8	N	2491	12:50:00	20	20	
PVF-XI-27-GLCC-12-509	2018-11-27	48	10	9	40	8	N	2491	12:50:00	20	20	
PVF-XI-27-GLCC-16-510	2018-11-27	48	10	9	40	8	N	2460	16:42:00	21	21	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO 15+170 AL 15+108, KM 14+989 AL 14+904, KM 14+595 AL 14+639 Y CPO IZQ LADO DER KM 14+947 AL 14+817
PVF-XI-27-GLCC-18-511	2018-11-27	48	10	9	40	8	N	2460	16:42:00	21	21	
PVF-XI-27-GLCC-19-512	2018-11-27	48	10	9	40	8	N	2460	16:42:00	21	21	

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Serafin García-a

LABORATORISTA/ASIGNATARIO