



LACOCS S.A DE S.V

Nombre de la Obra: RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO

Localización de la Obra: PERIFERICO ECOLOGICO

Nombre del Cliente: INDHR

Dirección del Cliente: 18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

INFORME No. PVF/100/18/36

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F` C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
PVF-X-19-VI-01936-182	2018-10-19	48	10	10	40	8	CA	2466	14:25:00	18	18	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO DERECHO KM 12+430
PVF-X-19-@UnitIO@-183	2018-10-19	48	10	10	40	8	CA	2466	14:25:00	18	18	
PVF-X-19-VI-01937-184	2018-10-19	48	10	10	40	8	CA	2466	14:25:00	18	18	

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	No usare cono	No usare varilla	No usare flexometro	No usare termometro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Jose M. Moscoso

LABORATORISTA/ASIGNATARIO