



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

NOMBRE DE OBRA:

COUTMIG

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

CALLE RIO PAPALOAPAN No. 46 CORREDOR EMPRESARIAL SAN JUAN CUAUTLANCINGO

INFORME No.

COU/267/2018/19/1

NOMBRE DEL CLIENTE:

FALCON CONSTRUCCIONES METALICAS, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DEL CLIENTE:

AUTOPISTA PUEBLA MÉXICO No. KM. 117 S/N S/N, CUAUTLANCINGO, PUEBLA, Puebla

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F ° C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (m³)	TIPO DE CONCRETO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
COU-I-10-LCC-419-1	2019-01-10	250	14	13	20	8	N	605	10:40:00	20	23	Losa de piso
COU-I-10-LCC-292-2	2019-01-10	250	14	13	20	8	N	605	10:40:00	20	23	
COU-I-10-LCC-449-3	2019-01-10	250	14	13	20	8	N	605	10:40:00	20	23	
COU-I-10-LCC-617-4	2019-01-10	250	14	13	20	8	N	605	10:40:00	20	23	
COU-I-10-LCC-510-5	2019-01-10	250	14	16	20	8	N	1008	11:44:00	20	23	Losa de piso
COU-I-10-LCC-272-6	2019-01-10	250	14	16	20	8	N	1008	11:44:00	20	23	
COU-I-10-LCC-141-7	2019-01-10	250	14	16	20	8	N	1008	11:44:00	20	23	
COU-I-10-LCC-02-8	2019-01-10	250	14	16	20	8	N	1008	11:44:00	20	23	

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES


METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-03	VLCC-38	FLCC-13	No usare termometro


CILINDROS



CUBOS



VIGAS



Demetrio Mejia

No hay firma.

LABORATORISTA/ASIGNATARIO