



LACOCS S.A. DE C.V.

**LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.**  
**LACOCS S.A. DE C.V.**

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDÁN, PUEBLA, PUE.  
TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

**"INFORME EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO  
FRESCO"**

REG. No. PVF/339/18/7

INCERTIDUMBRE: 3,1

**NOMBRE DE LA OBRA:** RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

**LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:** Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla


**NOMBRE DEL CLIENTE:** INDHR

**DIRECCIÓN DEL CLIENTE:** 18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

**ELEMENTO COLADO:** Frente Torre Elementa Nivel: 19-20 Elemento: Columna TB/C; TC/C;TA/F y TB/F

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2018-12-12	10	9	20	N	5.0	10:20:00	2440	SIPVPSA	80	09:20:00	10:00:00

<b>OBSERVACIONES:</b> NO HAY OBSERVACIONES	
<b>METODOS EMPLEADOS:</b> NMX-C-156-ONNCCE-2010, NMX-C-161-ONNCCE-2013	<b>SIMBOLOGIA</b> CA = Con aditivo RR = Resistencia Rapida N = Normal
ESTE INFORME DE RESULTADOS SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL ENSAYE REALIZADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS, Y SOLO TIENE VALIDES SI NO PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS	

<b>Realizo</b>  Laura Castillo NO HAY FIRMA  SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO	 M en I. MARCO ANTONIO CERVANTES M.  DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL
--	--