



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

NOMBRE DE OBRA:

Hotel Loa Inn

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

Boulevard del niño Poblano, Cd de Puebla

INFORME No.

HLI/299/2018/19/1

NOMBRE DEL CLIENTE:

CONSTRUCTORA RAMIREZ CISNEROS S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DEL CLIENTE:

AV. INIVERSO 4 S/N, VILLA SATELITE CALERA HER, PUEBLA, Puebla

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F ° C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (m³)	TIPO DE CONCRETO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
HLI-I-14-LCC-433-1	2019-01-14	350	18	18	20	70	N	03	10:19:00	21	25	COLUMNAS NIVEL 7
HLI-I-14-LCC-287-2	2019-01-14	350	18	18	20	70	N	03	10:19:00	21	25	
HLI-I-14-LCC-621-3	2019-01-14	350	18	18	20	70	N	03	10:19:00	21	25	
HLI-I-14-LCC-681-4	2019-01-14	350	18	18	20	70	N	03	10:19:00	21	25	
HLI-I-14-LCC-148-5	2019-01-14	350	18	17	20	4	N	14	12:34:00	23	25	COLUMNAS NIVEL 7
HLI-I-14-LCC-627-6	2019-01-14	350	18	17	20	4	N	14	12:34:00	23	25	
HLI-I-14-LCC-332-7	2019-01-14	350	18	17	20	4	N	14	12:34:00	23	25	
HLI-I-14-LCC-689-8	2019-01-14	350	18	17	20	4	N	14	12:34:00	23	25	

OBSERVACIONES:

EL CONSECUTIVO NO ES EL ADECUADO

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-03	VLCC-38	FLCC-13	No usare termometro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Demetrio Mejia

No hay firma.

LABORATORISTA/ASIGNATARIO