



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:

RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUID

Localización de la Obra:

Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla

INFORME No.

24

Nombre del Cliente:

INDHR

Dirección del Cliente:

18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO ("C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN ("C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
PVF-XI-25-GLCC - 13-486	2018-11-25	48	10	8	40	8	N	2440	15:20:00	21	21	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO DERECHO KM 15+196.4 AL KM 14+947
PVF-XI-25-GLCC - 17-487	2018-11-25	48	10	8	40	8	N	2440	15:20:00	21	21	
PVF-XI-25-GLCC - 23-488	2018-11-25	48	10	8	40	8	N	2440	15:20:00	21	21	

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Serafin García-a

LABORATORISTA/ASIGNATARIO