



LACOCS S.A. DE C.V.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.  
LACOCS S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDÁN, PUEBLA, PUE.  
TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

**"INFORME EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO  
FRESCO"**

REG. No. PVF/339/18/9

INCERTIDUMBRE: 3.12

NOMBRE DE LA OBRA: RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla

NOMBRE DEL CLIENTE: INDHR

DIRECCIÓN DEL CLIENTE: 18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

ELEMENTO COLADO: LOSA MR CPO DER LADO DER


FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2018-12-13	10	10	40	RR	8.0	11:10:00	2255	HOLCIM	21240	10:09:00	11:00:00
2018-12-13	10	10	40	RR	8.0	11:45:00	2462	HOLCIM	28024	10:52:00	11:38:00
2018-12-13	10	10	40	RR	8.0	15:00:00	2232	HOLCIM	21254	13:43:00	14:12:00
2018-12-13	10	9	40	RR	8.0	13:15:00	2457	HOLCIM	28033	12:22:00	13:00:00
2018-12-13	10	11	40	RR	7.0	14:00:00	266	SIPVPSA	7952	13:25:00	13:49:00

OBSERVACIONES: CONCRETO SUMINISTRADO SILMULTANEAMENTE EN MISMA ZONA POR CONCRETERA HOLCIM Y CONCRETERA SIPVPSA

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-156-ONNCCE-2010, NMX-C-161-ONNCCE-2013

**SIMBOLOGIA**  
CA = Con aditivo  
RR = Resistencia Rapida  
N = Normal

ESTE INFORME DE RESULTADOS SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL ENSAYE REALIZADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS, Y SOLO TIENE VALIDES SI NO PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS

<p>Realizo</p> <p>Laura Castillo</p> <p>NO HAY FIRMA</p> <p>SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO</p>	<p> M en I. MARCO ANTONIO CERVANTE</p> <p>DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL</p>
--	--