



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

NOMBRE DE OBRA:

EDIFICIO ELEMENTA

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

BOULEVARD AMERICA #308, SAN ANTONIO CACALOTEPEC

INFORME No.

EDE/186/18/202

NOMBRE DE LA EMPRESA:

DESARROLLO URBANO PUEBLA CRECE S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:

BOULEVARD ATLIXCAYOTL 52410 PISO 7C, RESERVA TERRITORIAL ATLIX, PUEBLA, Puebla

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C kg/cm ²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
EDE-XII-14-LCC-790-855	2018-12-14	250	18	18	20	6	N	5047	10:55:00	23	22	Frete: Torre y Centro Comercial Elementa; Nivel: Planta Baja; Elemento: Cubo de Elevador de
EDE-XII-14-LCC-497-856	2018-12-14	250	18	18	20	6	N	5047	10:55:00	23	22	Clínica del Eje G-H entre Eje T.A al T.B; Muro de Contención del Eje P.F al P.G entre Eje B-C y
EDE-XII-14-LCC-791-857	2018-12-14	250	18	18	20	6	N	5047	10:55:00	23	22	Zapata dejar eje P.E al P.F entre eje B-C.
EDE-XII-14-LCC-04-858	2018-12-14	250	18	18	20	6	N	5047	10:55:00	23	22	

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-08	VLCC-14	No usare flexometro	TLCC-02

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Enrique Alonso

LABORATORISTA/ASIGNATARIO