LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN								
	PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL								
	BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA								
Localización de la Obra:	Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla	INFORME No.	25						
Nombre del Cliente:	INDHR								
Dirección del Cliente:	18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla								

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C	REVENIMENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL		TIPO DE CONCRE	UNIDAD	HORA DE MUESTREO	TEMP. AMBIENTE DE	TEMP. AMBIENTE	LOCALIZACIÓN	
		kg/cm²	PROYECTO	OBRA	AGREGADO (mm)	(mm)	TO	UNIDAD	EN OBRA	MUESTREO (°C)	DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACION	
PVF-XI-26-GLCC-02-489	2018-11-26	48	10	10	40	8	N	2457	11:30:00	19	19	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 14+712 AL KM 14+904 , KM 15+248 AL	
PVF-XI-26-GLCC-06-490	2018-11-26	48	10	10	40	8	N	2457	11:30:00	19	19	KM 15+170 Y KM 15+108 AL KM 14+ 989	
PVF-XI-26-GLCC-09-491	2018-11-26	48	10	10	40	8	N	2457	11:30:00	19	19		
PVF-XI-26-GLCC-10-492	2018-11-26	48	10	9	40	8	N	2455	12:56:00	20	20	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 14+712 AL KM 14+904, KM 15+248 AL	
PVF-XI-26-GLCC-11-493	2018-11-26	48	10	9	40	8	N	2455	12:56:00	20	20	KM 15+170 Y KM 15+108 AL KM14+989	
PVF-XI-26-GLCC-12-494	2018-11-26	48	10	9	40	8	N	2455	12:56:00	20	20		
PVF-XI-26-GLCC-16-495	2018-11-26	40	10	10	40	8	N	3203	15:30:00	21	21	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 14+712 AL KM 14+904 , 15+248 AL	
PVF-XI-26-GLCC-18-496	2018-11-26	40	10	10	40	8	N	3203	15:30:00	21	21	15+170 Y KM 15+108 AL KM 14+989	
PVF-XI-26-GLCC-19-497	2018-11-26	40	10	10	40	8	N	3203	15:30:00	21	21		

OBSERVACION	ES:									
NO HAY OBSERVACIONES										
METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010										
Inventario de	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro						
instrumentos	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro	CILINDROS		CUBOS		VIGAS	
•			•							
M. was										
Serafin GarcÃ-a										

LABORATORISTA/ASIGNATARIO

Page 1/1 FI-05-LCC-02-6.5