



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra: Reconstrucción troncal periférico ecol
Localización de la Obra: Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla
Nombre del Cliente: INDHR
Dirección del Cliente: 18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

INFORME No. PVF/339/18/1

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
PVF-XI-5-GLCC-02-336	2018-11-05	48	10	9	40	8	CA	2460	11:50:00	18	19	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO IZQUIERDO KM 12+125 AL KM 11+906
PVF-XI-5-GLCC-06-337	2018-11-05	48	10	9	40	8	CA	2460	11:50:00	18	19	
PVF-XI-5-GLCC-09-338	2018-11-05	48	10	9	40	8	CA	2460	11:50:00	18	19	
PVF-XI-6-GLCC-10-339	2018-11-05	48	10	10	40	8	CA	2440	14:40:00	21	21	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO IZQUIERDO KM 12+125 AL KM 11+906
PVF-XI-6-GLCC-11-340	2018-11-05	48	10	10	40	8	CA	2440	14:40:00	21	21	
PVF-XI-6-GLCC-12-341	2018-11-05	48	10	10	40	8	CA	2440	14:40:00	21	21	
PVF-XI-6-GLCC-16-342	2018-11-06	48	10	11	40	8	CA	2552	15:50:00	21	21	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO IZQUIERDO KM 12+125 AL KM 11+906
PVF-XI-6-GLCC-18-343	2018-11-06	48	10	11	40	8	CA	2552	15:50:00	21	21	
PVF-XI-6-GLCC-19-344	2018-11-06	48	10	11	40	8	CA	2552	15:50:00	21	21	

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-17	VLCC-09	No usare flexometro	No usare termometro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Serafin García-a

LABORATORISTA/ASIGNATARIO