



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

NOMBRE DE OBRA:

EDIFICIO ELEMENTA

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

BOULEVARD AMERICA #308, SAN ANTONIO CACALOTEPEC

INFORME No.

EDE/186/18/204

NOMBRE DE LA EMPRESA:

DESARROLLO URBANO PUEBLA CRECE S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA:

BOULEVARD ATLIXCAYOTL 52410 PISO 7C, RESERVA TERRITORIAL ATLIX, PUEBLA, Puebla

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
EDE-XII-21-LCC-800-863	2018-12-21	250	14	17	20	4.5	N	2366	15:06:00	20	20	Frente: Centro Comercial Elementa; Nivel: Planta Baja; Elemento: Zapata Corrida del Eje P.F al Eje P.G1 entre Eje A - B
EDE-XII-21-LCC-750-864	2018-12-21	250	14	17	20	4.5	N	2366	15:06:00	20	20	
EDE-XII-21-LCC-670-865	2018-12-21	250	14	17	20	4.5	N	2366	15:06:00	20	20	
EDE-XII-21-LCC-787-866	2018-12-21	250	14	17	20	4.5	N	2366	15:06:00	20	20	

OBSERVACIONES:

Se entrega reporte apenas por no entregar informaci n correspondiente al d f a

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Term�metro
	RLCC-08	VLCC-14	No usare flexometro	TLCC-02

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Enrique Alonso

LABORATORISTA/ASIGNATARIO