



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A DE C.V
LACOCS S.A DE C.V

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDAN, PUEBLA, PUE.

TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

LACOCS S.A. DE C.V. "REGISTRO EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO"

REG. No. EDE/186/18/201

NOMBRE DE LA OBRA: EDIFICIO ELEMENTA
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: BOULEVARD AMERICA #308, SAN ANTONIO CACALOTEPEC
NOMBRE DEL CLIENTE: DESARROLLO URBANO PUEBLA CRECE S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DEL CLIENTE: BOULEVARD ATLIXCAYOTL 52410 PISO 7C, RESERVA TERRITORIAL ATL...

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

ELEMENTO COLADO: Frente: Estacionamiento Elementa, Nivel: Sótano, Elemento: Muro de Contención del Eje E.3 al Eje E1.5 entre Eje E.B y del Eje E.3 al Eje E1.4 entre Eje E1.C

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2018-12-11	18	21	19	Normal	5	09:53:00	CR - 01	SAMBLÉN	8684	08:40:00	09:40:00

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro
	RLCC-08	VLCC-14	No usare...

SIMBOLOGIA		
CA = CON ADITIVO	RR = RESISTENCIA RAPIDA	N = NORMAL

ELABORADO
Jose M. Moxdo

SIGNATARIO/LABORATORISTA

ENTERADO(CLIENTE)
Jose M. Moxdo

NOMBRE DE QUIEN RECIBE