



LACOCS S.A. DE C.V.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.
LACOCS S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDÁN, PUEBLA, PUE.
TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

**"INFORME EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO
FRESCO"**

REG. No. EDE/186/18/202

INCERTIDUMBRE: 3.12

NOMBRE DE LA OBRA: EDIFICIO ELEMENTA
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: BOULEVARD AMERICA #308, SAN ANTONIO CACALOTEPEC
NOMBRE DEL CLIENTE: DESARROLLO URBANO PUEBLA CRECE S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DEL CLIENTE: BOULEVARD ATLIXCAYOTL 52410 PISO 7C, RESERVA TERRITORIAL ATLIX, PUEBLA, Puebla

ELEMENTO COLADO: Frente: Torre y Centro Comercial Elementa; Nivel: Planta Baja; Elemento:

| FECHA DE DETERMINACIÓN | REV. DE PROYECTO EN cm | REV. OBTENIDO EN cm | TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm | IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO | VOLUMEN m³ | HORA DE LA DETERMINACIÓN | UNIDAD | PROVEEDOR DEL CONCRETO | NUMERO DE REMISIÓN | HORA DE SALIDA DE PLANTA | HORA DE LLEGADA A OBRA |
|------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------|-----------------------------|------------|--------------------------|--------|------------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|
| 2018-12-14 | 18 | 18 | 20 | Normal | 6.0 | 10:46:00 | 5046 | CEMEX | 50293 | 10:01:00 | 10:35:00 |
| 2018-12-14 | 18 | 18 | 20 | Normal | 1.0 | 15:10:00 | 5049 | CEMEX | 50295 | 14:47:00 | 15:04:00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-C-156-ONNCCE-2010, NMX-C-161-ONNCCE-2013

SIMBOLOGIA

CA = Con aditivo
RR = Resistencia Rapida
N = Normal

ESTE INFORME DE RESULTADOS SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL ENSAYE REALIZADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS, Y SOLO TIENE VALIDES SI NO PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS

| | |
|--|---|
| Realizo Laura Castillo NO HAY FIRMA SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO | En I. MARCO ANTONIO CERVANTE DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL |
|--|---|