



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:

RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

Localización de la Obra:

Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla

INFORME No.

PVF/339/18/32

Nombre del Cliente:

INDHR

Dirección del Cliente:

18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

| CLAVE DEL ESPECIMEN | FECHA | F` C kg/cm² | REVENIMIENTO (cm) | | TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm) | VOLUMEN (mm) | TIPO DE CONCRE TO | UNIDAD | HORA DE MUESTREO EN OBRA | TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO ("C) | TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN ("C) | LOCALIZACIÓN |
|-----------------------|------------|----------------|-------------------|------|----------------------------------------------|-----------------|-------------------------|--------|-----------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | PROYECTO | OBRA | | | | | | | | |
| PVF-XII-1-GLCC-02-546 | 2018-12-01 | 48 | 10 | 9 | 40 | 8 | N | 2462 | 10:10:00 | 18 | 20 | LOSA MR CPO IZQ LADO IZQ KM 9+347 AL KM 9+290 Y KM 9+264 AL 9+058 Y KM 9+010 AL 8+930 |
| PVF-XII-1-GLCC-06-547 | 2018-12-01 | 48 | 10 | 9 | 40 | 8 | N | 2462 | 10:10:00 | 18 | 20 | |
| PVF-XII-1-GLCC-09-548 | 2018-12-01 | 48 | 10 | 9 | 40 | 8 | N | 2462 | 10:10:00 | 18 | 20 | |
| PVF-XII-1-GLCC-10-549 | 2018-12-01 | 48 | 10 | 9 | 40 | 8 | N | 2455 | 12:45:00 | 20 | 20 | LOSA MR CPO IZQ LADO IZQ KM 9+347 AL KM 9+290 Y KM 9+264 AL 9+058 Y KM 9+010 AL 8+930 |
| PVF-XII-1-GLCC-11-550 | 2018-12-01 | 48 | 10 | 9 | 40 | 8 | N | 2455 | 12:45:00 | 20 | 20 | |
| PVF-XII-1-GLCC-12-551 | 2018-12-01 | 48 | 10 | 9 | 40 | 8 | N | 2455 | 12:45:00 | 20 | 20 | |
| PVF-XII-1-GLCC-16-552 | 2018-12-01 | 48 | 10 | 8 | 40 | 8 | N | 2460 | 14:55:00 | 21 | 21 | LOSA MR CPO IZQ LADO IZQ KM 9+347 AL KM 9+290 Y KM 9+264 AL 9+058 Y KM 9+010 AL 8+930 |
| PVF-XII-1-GLCC-18-553 | 2018-12-01 | 48 | 10 | 8 | 40 | 8 | N | 2460 | 14:55:00 | 21 | 21 | |
| PVF-XII-1-GLCC-19-554 | 2018-12-01 | 48 | 10 | 8 | 40 | 8 | N | 2460 | 14:55:00 | 21 | 21 | |

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

| Inventario de instrumentos | Cono | Varilla | Flexometro | Termómetro |
|----------------------------|---------|---------|------------|---------------------|
| | RLCC-17 | VLCC-09 | FLCC-01 | No usare termometro |

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Serafin García-a

LABORATORISTA/ASIGNATARIO