



LACOCS S.A. DE C.V.

**LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.**  
**LACOCS S.A DE C.V**

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDÁN, PUEBLA, PUE.  
TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

**"INFORME EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO  
FRESCO"**

REG. No. PVF/339/18/19

INCERTIDUMBRE: 3.12

NOMBRE DE LA OBRA: RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUID

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla




NOMBRE DEL CLIENTE: INDHR

DIRECCIÓN DEL CLIENTE: 18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

LOCALIZACIÓN: LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM 15+394.15 AL KM Y REMATE...

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2018-11-20	10	9	40	Normal		17:20:00	2471	HOLCIM	27192	16:16:00	17:20:00
2018-11-20	10	8	40	Normal		18:00:00	2440	HOLCIM	20380	17:45:00	17:55:00

<b>OBSERVACIONES:</b>		
NO HAY OBSERVACIONES		
METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C-156-ONNCCE-2010		CA = CON ADITIVO SIMBOLOGIA RR = RESISTENCIA RAPIDA CA = NORMAL
ESTE INFORME DE RESULTADOS SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL ENSAYE REALIZADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS, Y SOLO TIENE VALIDES SI NO PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS		
 SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO	 DIRECTOR GENERAL/GERENTE GENERAL	 NOMBRE DE QUIEN RECIBE