



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.
LACOCS S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDÁN, PUEBLA, PUE.
TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

LACOCS S.A. DE C.V. "REGISTRO EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO"

REG. No. _____ COU/267/2018/19/1

NOMBRE DE LA OBRA: _____ COUTMIG
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: _____ CALLE RIO PAPALOAPAN No. 46 CORREDOR EMPRESARIAL SAN JUAN CUAUTLANCINGO
NOMBRE DEL CLIENTE: _____ FALCON CONSTRUCCIONES METALICAS, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DEL CLIENTE: _____ AUTOPISTA PUEBLA MÉXICO No. KM. 117 S/N S/N, CUAUTLANCINGO, PUEBLA, Puebla

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

ELEMENTO COLADO: _____ Losa de piso

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2019-01-10	14	13	20	N	8.0	10:37:00	605	MOCTEZUMA	0	10:05:00	10:33:00
2019-01-10	14	16	20	N	8.0	11:40:00	1008	MOCTEZUMA	0	11:08:00	11:38:00

OBSERVACIONES:
NO HAY OBSERVACIONES

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro
	RLCC-03	VLCC-38	FLCC-13

SIMBOLOGIA		
CA = CON ADITIVO	RR = RESISTENCIA RAPIDA	N = NORMAL

ELABORO

Demetrio Mejia
NO HAY FIRMA

SIGNATARIO/LABORATORISTA