



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.
LACOCS S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE.
TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

LACOCS S.A. DE C.V. "REGISTRO EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO"

REG. No. HGM/360/2018/19/1

NOMBRE DE LA OBRA: HOSPITAL DE IMSS
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: CARRETERA ATLIXCO-METEPEC, KILOMETRO 4.5 COLONIA METEPEC, MUNICIPIO DE ATLIXCO, CP. 74360, ESTADO DE PUEBLA.
EN EL HOSPITAL GENERAL DE ZONA N-5 DE METEPEC
NOMBRE DEL CLIENTE: UDRA MÉXICO S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DEL CLIENTE: FRANCISCO PETRARCA 223 505, CHAPULTEPEC MORALES, MIGUEL HIDALGO, CDMX

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

ELEMENTO COLADO: COLUMNAS Y PRETILES EJE D-E ENTRE 2-4 PLANTA ALTA (CUARTO DE MAQUINAS)

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2019-01-10	14	14	20	N	7.0	16:29:00	5044	CEMEX	151697473	15:04:00	16:00:00

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro
	RLCC-03	VLCC-38	FLCC-13

SIMBOLOGIA

CA = CON ADITIVO RR = RESISTENCIA RAPIDA N = NORMAL

ELABORO

Demetrio Mejia
NO HAY FIRMA

SIGNATARIO/LABORATORISTA