



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

## LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra: LA CAPILLA SIXTINA  
Localización de la Obra: ITALIA  
Nombre del Cliente: Stark Industries  
Dirección del Cliente: 44 SUR 1234 2, LA PAZ, PUEBLA, Puebla

INFORME No. LCS/1001/18/42

### CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C kg/cm <sup>2</sup>	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
LCS-XI-1-CUB-1001-190	2018-11-01	250	20	19	31	15.5	RR	121dD	09:00:00	34	38	YUDN
LCS-XI-1-CUB-1002-191	2018-11-01	250	20	19	31	15.5	RR	121dD	09:00:00	34	38	
LCS-XI-1-CUB-1003-192	2018-11-01	250	20	19	31	15.5	RR	121dD	09:00:00	34	38	
LCS-XI-1-CUB-1004-193	2018-11-01	250	20	19	31	15.5	RR	121dD	09:00:00	34	38	

#### OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	CNO-1001	VAR-1001	FLEXOMETRO-1002	TERM-1002

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

  
Mike's Soto

LABORATORISTA/ASIGNATARIO