



**LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.**  
**LACOCS S.A. DE C.V.**

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILAS SERDÁN, PUEBLA, PUE.  
TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

**LACOCS S.A. DE C.V. "REGISTRO EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO"**

REG. No. PVF/339/18/10

**NOMBRE DE LA OBRA:** RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

**LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:** Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla

**NOMBRE DEL CLIENTE:** INDHR

**DIRECCIÓN DEL CLIENTE:** 18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

**ELEMENTO COLADO:** LOSA MR CPO IZA LADO DER KM 9+211 AL 9+184 Y 9+104 AL 8+804

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2018-12-14	10	10	40	RR	7.0	10:00:00	262	SIPVPSA	7970	09:30:00	09:55:00
2018-12-14	10	9	40	RR	8.0	11:00:00	3183	HOLCIM	21301	09:05:00	10:50:00
2018-12-14	10	10	40	RR	8.0	12:30:00	2234	HOLCIM	27278	12:00:00	12:35:00
2018-12-14	10	9	40	RR	7.0	13:10:00	265	SIPVPSA	7992	12:50:00	13:06:00
2018-12-14	10	11	40	RR	8.0	13:50:00	2440	HOLCIM	27999	13:30:00	13:44:00

**OBSERVACIONES:**

CONCRETO SUMISTRADO SIMULTANEAMENTE EN MISMA ZONA POR CONCRETOS HOLCIM Y CONCRETOS SIPVPSA

Inventario de instrumentos	Cono RLCC-17	Varilla VLCC-09	Flexometro FLCC-01
----------------------------	--------------	-----------------	--------------------

**SIMBOLOGIA**

CA = CON ADITIVO RR = RESISTENCIA RAPIDA N = NORMAL

**ELABORO**

Laura Castillo  
NO HAY FIRMA

SIGNATARIO/LABORATORISTA