



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.

NOMBRE DE OBRA:

EDIFICIO ELEMENTA

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:

BOULEVARD AMERICA #308, SAN ANTONIO CACALOTEPEC

INFORME No.

EDE/186/19/212

NOMBRE DEL CLIENTE:

DESARROLLO URBANO PUEBLA CRECE S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN DEL CLIENTE:

BOULEVARD ATLIXCAYOTL 52410 PISO 7C, RESERVA TERRITORIAL ATLIX, PUEBLA, Puebla

CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F' C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (m³)	TIPO DE CONCRETO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
EDE-I-14-LCC-10-899	2019-01-14	350	18	19	19	8	N	CR - 04	13:22:00	20	21	Frente: Torre Elementa; Nivel: 04; Elemento: Losa
EDE-I-14-LCC-16-900	2019-01-14	350	18	19	19	8	N	CR - 04	13:22:00	20	21	
EDE-I-14-LCC-25-901	2019-01-14	350	18	19	19	8	N	CR - 04	13:22:00	20	21	
EDE-I-14-LCC-22-902	2019-01-14	350	18	19	19	8	N	CR - 04	13:22:00	20	21	

OBSERVACIONES:

Concreto Suministrado por SAMBLIN S.A de C. V.

MÉTODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro	CILINDROS	CUBOS	VIGAS
	RLCC-08	VLCC-14	No usare flexometro	TLCC-02			

Enrique Alonso

LABORATORISTA/ASIGNATARIO