

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

"REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO" METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013,NMX-C-191-ONNCCE-2015

CLIENTE:	INDHR	Registro N°: PVF/339/18/2
OBRA:	RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO	Tipo de Concreto: N
	CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD	
	ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	
DIRECCIÓN DE LA OBRA:	Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla	MR de proyecto: 48
ELEMENTO COLADO:	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO IZQUIERDO KM 11+906 AL KM 11+890	

Identificacion de la	Fecha de	Fecha de	Edad	Condiciones de curado y humedad	Punt	os de s (si/no)	An c	cho m		ralte :m	Loca	lizacion	de la fal	a en mm		Distancia entre puntos	Carga aplicada	Modulo de	Defectos	Vel. Aplicación	Realizó
muestra	Colado	ensayo	días	humedo/seco (intemperie)	Lijado	Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom	entre apoyos (cm)	de carga(cm)	(kgf)	ruptura (kgf/cm²)	escpecimen	kg/cm² por minuto	Realizo
PVF-XI-6-GLCC-02-345	2018-11-06	2018-12-04	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	28,0	24,0	31,0	28	45,0	15,0	2 810	37,5		9,49	Gabino Mena
PVF-XI-6-GLCC-06-346	2018-11-06	2018-12-04	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	33,0	45,0	40,0	39	45,0	15,0	3 715	49,5		9,62	Gabino Mena
PVF-XI-6-GLCC-09-347	2018-11-06	2018-12-04	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	40,0	52,0	57,0	50	45,0	15,0	3 685	49,1		9,36	Gabino Mena
								\mathbf{V}													
										1											

Notas:	Inventario de	PRENSA	FLEXO
	instrumento	BAS-001	VR-001

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS

Supervisó: Laura Castillo NO HAY FIRMA

Nombre,firma y puesto

Page 1/1 FI-09-LCC-01-0.2