

## LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

## "REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO" METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013,NMX-C-191-ONNCCE-2015

CLIENTE:	INDHR	Registro N°: PVF/339/18/5
OBRA:	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO	Tipo de Concreto: N
	CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD	
	ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA	
DIRECCIÓN DE LA OBRA:	Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla	MR de proyecto: 48
ELEMENTO COLADO:	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO IZQUIERDO KM 11+356	

Identificacion de la	Fecha de	Fecha de	Edad	Condiciones de curado y humedad	Punt		An	cho m	-	ralte m	Locali	zacion d	e la falla	en mm	Distancia entre apoyos	Distancia entre puntos	Carga aplicada	Modulo de ruptura	Defectos	Vel. Aplicación	Realizó
muestra	Colado	ensayo	días	humedo/seco (intemperie)	Lijado	Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom	(cm)	de carga(cm)	(kgf)	(kgf/cm²)	escpecimen	kg/cm² por minuto	Realizo
PVF-XI-7-GLCC-02-354	2018-11-07	2018-11-14	7	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	43,0	41,0	38,0	41	45,0	15,0	2 420	32,3		9,01	Gabino Mena
PVF-XI-7-GLCC-11-357	2018-11-07	2018-11-14	7	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	38,0	27,0	32,0	32	45,0	15,0	2 470	32,9		9,23	Gabino Mena
PVF-XI-7-GLCC - 13-360	2018-11-07	2018-11-14	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	31,0	38,0	25,0	31	45,0	15,0	2 497	33,3		9,16	Gabino Mena
PVF-XI-7-GLCC-06-355	2018-11-07	2018-12-05	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	52,0	49,0	39,0	47	45,0	15,0	3 623	48,3		9,50	Gabino Mena
PVF-XI-7-GLCC-09-356	2018-11-07	2018-12-05	28	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	62,0	57,0	66,0	62	45,0	15,0	3 645	48,6		9,38	Gabino Mena
													ľ								
							(	7													
							þ														

Notas:	Inventario de	PRENSA	FLEXO
	instrumento	PLCC-11	FLCC-02
		. =	

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS

Supervisó: Laura Castillo NO HAY FIRMA

Nombre,firma y puesto

Page 1/1 FI-09-LCC-01-0.2