



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.
LACOCS S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE.
TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

LACOCS S.A. DE C.V. "REGISTRO EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO"

REG. No. HLI/299/2018/19/1

NOMBRE DE LA OBRA: Hotel Loa Inn
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: Boulevard del niño Poblano, Cd de Puebla
NOMBRE DEL CLIENTE: CONSTRUCTORA RAMIREZ CISNEROS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DEL CLIENTE: AV. INIVERSO 4 S/N, VILLA SATELITE CALERA HER, PUEBLA, Puebla

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

ELEMENTO COLADO: COLUMNAS NIVEL 7

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2019-01-14	18	17	20	N	7.0	10:35:00	13	FORTACRETO	47647	09:37:00	10:30:00
2019-01-14	18	18	20	N	7.0	10:15:00	03	FORTACRETO	47646	09:23:00	10:08:00
2019-01-14	18	18	20	N	7.0	11:03:00	29	FORTACRETO	47649	10:03:00	10:55:00
2019-01-14	18	17	20	N	4.0	12:30:00	14	FORTACRETO	47654	11:23:00	12:10:00

OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro
	RLCC-03	VLCC-38	FLCC-13

SIMBOLOGIA

CA = CON ADITIVO RR = RESISTENCIA RAPIDA N = NORMAL

ELABORO

Demetrio Mejia
NO HAY FIRMA

SIGNATARIO/LABORATORISTA