



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A DE C.V
LACOCS S.A DE C.V

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN, PUEBLA, PUE.

TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

LACOCS S.A. DE C.V. "REGISTRO EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO"

REG. No. _____ LCS/1001/18/41

NOMBRE DE LA OBRA: LA CAPILLA SIXTINA

LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: ITALIA

NOMBRE DEL CLIENTE: Stark Industries

DIRECCIÓN DEL CLIENTE: 44 SUR 1234 2, LA PAZ, PUEBLA, Puebla

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

LOCALIZACIÓN: La calzadaa

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m ³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2018-10-22	20	12	15	DFR		01:00:00	454	CEMEX	2133	12:00:00	13:00:00

OBSERVACIONES: NO HAY OBSERVACIONES

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro
	CNO-1002	VAR-1001	FLEX-1002

SIMBOLOGIA		
CA = CON ADITIVO	RR = RESISTENCIA RAPIDA	CA = NORMAL

ELABORO
Jose M. Moxdo

SIGNATARIO/LABORATORISTA

ENTERADO(CIENTE)
Jose M. Moxdo

NOMBRE DE QUIEN RECIBE