LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDAN. TEL:. 01 222 2315836,8686973,8686974

"REGISTRO DEL ENSAYO A FLEXIÓN DE VIGAS DE CONCRETO CON CARGA A LOS TERCIOS DEL CLARO"

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013,NMX-C-191-ONNCCE-2015

CLIENTE: INDHR

Registro N°: PVF/339/18/14

OBRA: RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRONCAL DEL PERIFERICO ECOLOGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

Tipo de Concreto: N

DIRECCIÓN DE LA OBRA: Periferico Ecologico de la ciudad de Puebla

MR de proyecto: 48

ELEMENTO COLADO: LOSA MR CUERPO DERECHO LADO IZQUIERDO DEL KM 15+008 AL KM 14+886

Identificacion de la muestra	Fecha de Colado	Fecha de ensayo	Edad días	Condiciones de curado y humedad humedo/seco (intemperie)	Puntos de apoyos (si/no)		Ancho cm		Peralte cm		Localizacion de la falla en mm				Distancia entre apoyos (cm)	Distancia entre puntos de carga(cm)	Carga aplicada (kgf)	Modulo de ruptura (kgf/cm²)	Defectos escpecimen	Vel. Aplicación kg/cm² por minuto	Realizó
					Lijado	Cuero	Lec 1	Lec 2	Lec 1	Lec 2	L1	L2	L3	Prom							
PVF-XI-14-GLCC-02-414	2018-11-14	2018-11-21	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	25,0	38,0	42,0	35	45,0	15,0	2 570	34,3		9,61	Gabino Mena
PVF-XI-14-GLCC-10-417	2018-11-14	2018-11-21	7	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	55,0	56,0	52,0	54	45,0	15,0	2 620	34,9		9,40	Gabino Mena
PVF-XI-14-GLCC-06-415	2018-11-14	2018-12-12	28	Humedo	SI	NO	15,0	15,0	15,0	15,0	36,0	50,0	44,0	43	45,0	15,0	3 680	49,1		9,62	Gabino Mena
PVF-XI-14-GLCC-09-416	2018-11-14	2018-12-12	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	22,0	39,0	41,0	34	45,0	15,0	3 628	48,4		9,61	Gabino Mena
PVF-XI-14-GLCC-11-418	2018-11-14	2018-12-12	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	55,0	42,0	60,0	52	45,0	15,0	3 610	48,1		9,56	Gabino Mena
PVF-XI-14-GLCC-12-419	2018-11-14	2018-12-12	28	Humedo	NO	SI	15,0	15,0	15,0	15,0	36,0	52,0	45,0	44	45,0	15,0	3 639	48,5		9,67	Gabino Mena

PRELIMINAR

Notas:

Inventario de instrumento	PRENSA	FLEXO
	PLCC-11	FLCC-02

ESTE DOCUMENTO SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL CONCRETO ENSAYADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS

Supervisó: **Laura Castillo** **NO HAY FIRMA**

Nombre,firma y puesto