

H = ALTURA

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

"ENSAYO A COMPRESIÓN DE CILINROS DE CONCRETO HIDRÁULICO"

FECHA DE ENSAYE: 2018-12-13

											$\overline{}$		
FECHA DE COLADO	INFORME NUMERO	CLAVE	PESO EN kg	EDAD DE ENSAYE	DIAMETROS (cm)		ALTURAS (cm)		CARGA	AREA	RESISTENCIA A	Vel. Aplicación	FALLA N°
TEOTIN DE COENDO	IN ORME NOMERO	ODAVE	I LOO LIVING	EN DIÁS	D1	D2	H1	H2	kg	cm²	COMPRESIÓN kg/cm²	kg/cm2 por minuto	//
2018-12-12	PVF/339/18/2	PVF-XII-12-LCC-117-5	11.655	0	15	15	30	30	45950	176.715	74.293	134.5	1
2018-12-12	PVF/339/18/2	PVF-XII-12-LCC-118-6	11.65	0	15	15.1	30	15	65900	177.895	105.841	140.7	0
2018-12-12	PVF/339/18/2	PVF-XII-12-LCC-119-7	12.05	0	15.1	15	30	30	55650	177.895	89.379	143.3	0
2018-12-12	PVF/339/18/2	PVF-XII-12-LCC-12-8	12010	0	15.1	15	30	30	65250	177.895	104.797	133.4	0
								4					
						_							
					1								
	<u> </u>							, ,					
			1						1	1			
			1					ļ	-	-		-	
			+					<u> </u>	-	-	1		-
	-		+				1		-	-	-	-	-
	+								 	 	1		
													-
													-
			1										
	1		1		1		-	-	1	-	 	1	-
	+		+		-				-	1	 	-	_
	+		+					-			 	 	
			+										
	<u> </u>		†						1	<u> </u>	 	1	
			1										
OBSERVACIONE	S. I A VELOCIDAD	DE APLICACIÓN DE CAR	GA ES DE 1) ka/e==2*:-			<u> </u>						<u> </u>
OBSERVACIONE										_			
	Inventario de instrumento	BASCULA TR-001	BASCULA REGLA VERNIER O FLEXOMETRO TR-001 VR-001						PRENSA PLCC-11				
	modumento	1100-71			-001			PLU	U-11				
SIMBOLOGIA:			REALI	ZØ							Vo. Bo.		
D = DIA	AMETRO		Gabino	VOICE						ļ	NO HAY FIRMA Laura Castillo		
H - ALTHRA			Nombro	\				Laura Castillo					

Gabino Mena Nombre y firma

Nombre y firma