



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

## LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:

RECONSTRUCCIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA TRONCAL DEL PERIFÉRICO ECOLÓGICO DE LOS MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y SAN ANDRES CHOLULA, DEL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FORJADORES AL DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEBLA

Localización de la Obra:

Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla

INFORME No.

25

Nombre del Cliente:

INDHR

Dirección del Cliente:

18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

### CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F` C kg/cm²	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO ("C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN ("C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
PVF-XI-26-GLCC-02-489	2018-11-26	48	10	10	40	8	N	2457	11:30:00	19	19	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM
PVF-XI-26-GLCC-06-490	2018-11-26	48	10	10	40	8	N	2457	11:30:00	19	19	
PVF-XI-26-GLCC-09-491	2018-11-26	48	10	10	40	8	N	2457	11:30:00	19	19	
PVF-XI-26-GLCC-10-492	2018-11-26	48	10	9	40	8	N	2455	12:56:00	20	20	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM
PVF-XI-26-GLCC-11-493	2018-11-26	48	10	9	40	8	N	2455	12:56:00	20	20	
PVF-XI-26-GLCC-12-494	2018-11-26	48	10	9	40	8	N	2455	12:56:00	20	20	
PVF-XI-26-GLCC-16-495	2018-11-26	40	10	10	40	8	N	3203	15:30:00	21	21	LOSA MR CUERPO DERECHO LADO DERECHO KM
PVF-XI-26-GLCC-18-496	2018-11-26	40	10	10	40	8	N	3203	15:30:00	21	21	
PVF-XI-26-GLCC-19-497	2018-11-26	40	10	10	40	8	N	3203	15:30:00	21	21	

#### OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-17	VLCC-09	FLCC-01	No usare termometro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Serafin García-a

LABORATORISTA/ASIGNATARIO