



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

## LACOCS S.A. DE C.V.

Nombre de la Obra:

RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRÁULICO

Localización de la Obra:

Periférico Ecológico de la ciudad de Puebla

Nombre del Cliente:

INDHR

Dirección del Cliente:

18 ORIENTE 205 , CENTRO, PUEBLA, Puebla

INFORME No.

PVF/339/18/6

### CONTROL DE CONCRETO HIDRÁULICO

CLAVE DEL ESPECIMEN	FECHA	F`C kg/cm <sup>2</sup>	REVENIMIENTO (cm)		TAMAÑO NOMINAL DEL AGREGADO (mm)	VOLUMEN (mm)	TIPO DE CONCRE TO	UNIDAD	HORA DE MUESTREO EN OBRA	TEMP. AMBIENTE DE MUESTREO (°C)	TEMP. AMBIENTE DE RECOLECCIÓN (°C)	LOCALIZACIÓN
			PROYECTO	OBRA								
PVF-XI-7-GLCC - 26-363	2018-11-07	48	10	10	40	8	N	2466	18:00:00	20	20	LOSA MR CUERPO IZQUIERDO LADO IZQUIERDO KM 11+683 AL KM 11+356
PVF-XI-7-GLCC - 27-364	2018-11-07	48	10	10	40	8	N	2466	18:00:00	20	20	
PVF-XI-7-GLCC - 30-365	2018-11-07	48	10	10	40	8	N	2466	18:00:00	20	20	

#### OBSERVACIONES:

NO HAY OBSERVACIONES

METODOS EMPLEADOS: NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-159-ONNCCE-2016, NMX-C156-ONNCCE-2010

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro	Termómetro
	RLCC-17	VLCC-09	No usare flexometro	No usare termometro

CILINDROS

CUBOS

VIGAS

Mike's Soto

LABORATORISTA/ASIGNATARIO