

ACOCS S.A. DF C.V.

LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.

LACOCS S.A. DE C.V.	DE C.V.							
35 NORTE No.3023, U	JNIDAD HABITACIONAL AQUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE.	TELS. 8686-973/ 8686-974	FAX. 2315-836					
	"INFORME DE PRUEBAS A C	COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCR	ETO HIDRÁULICO"					
			INFORME No.	PVF/339/18/2				
			ESTE INFORME SUSTITUYE A:	N/A				
NOMBRE DE LA OBRA:	RECONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRALICO DE LA TRON DISTRIBUIDOR VIAL BOULEVARD FOI		S MUNICIPIOS DE SAN PEDRO CHOLULA Y S. VARD ATLIXCAYOTL, EN EL ESTADO DE PUEI	,				
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:		Periferico Ecologico de la ciudad de Pu	ebla					
NOMBRE DEL CLIENTE:		INDHR						
DIRECCIÓN DEL CLIENTE:		18 ORIENTE 205, CENTRO, PUEBLA, F	Puebla					

				ESPECIMENES						RGA	COMPRESIÓN		PROYECTO	% DE	FALLA			
ELEMENTO MUESTREADO	FECHA DE ENSAYE	CLAVE	REV. cm	PESO EN kg	EDAD EN DIAS	DIAMETRO EN cm	ALTURA EN cm	AREA EN cm²	kN	(kg)	MPa	kg/cm²	(kg/cm²)	RESISTENCIA	ISTENCIA N°			
Frente Torre Elementa Nivel: 19-20	2018-12-26	PVF-XII-12-LCC-117-5	9	11,655	0	15,0	30,0	176,7	4 686,9	45 950	26,0	260	350	74,3	1			
Elemento: Columna TB/C; TC/C;TA/F																		
у ТВ/F	-	PVF-XII-12-LCC-118-6	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	-	PVF-XII-12-LCC-119-7	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
		DVE VII 40 LCC 40 0	<u> </u>	_	0	-	-	-	_	-	_	<u> </u>		-	-			
	-	PVF-XII-12-LCC-12-8		1		1		1	I			-	<u> </u>		1			
	- 1	FVF-AII-12-LOC-12-8																
	-	PVF-All-12-LUU-12-0																
	-	FVF-All-12-LUU-12-6																
	-	FVF-All-12-LUU-12-6																

en este formato se están realizando las pruebas necesarias para la optimizacion y buen funcionamiento de la plataforma. en este formato se están realizando las pruebas necesarias para la optimizacion y buen funcionamiento de la

plataforma. en este formato se están realizando las pruebas necesarias para la optimizacion y buen funcionamiento de la plataforma.

NMX-C-159-ONNCCE-2016,NMX-C-109-ONNCCE-2013,NMX-C-083-ONNCCE-2014

MÉTODOS EMPLEADOS: EL ENSAYO REALIZADO CUMPLE CON LAS NORMAS MEXICANAS NMX-C-161-ONNCCE-2013, NMX-C-156-ONNCCE-2010,

Realizo	Jose M. Soft
Laura Castillo NO HAY FIRMA	M en I. MARCO ANTONIO CERVANTES M.
SIGNATARIO/JEFE DE LABORATORIO	DIRECTOR GENERAL GERENTE GENERAL

ESTE INFORME DE RESULTADOS SE REFIERE EXCLUSIVAMENTE AL ENSAYE REALIZADO Y NO DEBE SER REPRODUCIDO EN FORMA PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO LACOCS, Y SOLO TIENE VALIDEZ SI NO PRESENTA TACHADURAS O ENMIENDAS

ACREDITADO C-038-007/10

INCERTIDUMBRE kg/cm²

24.93