



LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.
LACOCS S.A. DE C.V.

35 NORTE No.3023, UNIDAD HABITACIONAL AGUILES SERDÁN, PUEBLA, PUE.
TELS. 8686-973/ 8686-974 FAX. 2315-836

LACOCS S.A. DE C.V. "REGISTRO EN LA DETERMINACIÓN DEL REVENIMIENTO EN EL CONCRETO FRESCO"

REG. No. 2221/369/19/1

NOMBRE DE LA OBRA: VERTICAL VALIARA
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA: MAZATLAN #5 PARQUE SINALOA
NOMBRE DEL CLIENTE: CONSTRUCTORA RAMIREZ Y CISNEROS S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN DEL CLIENTE: AV. UNIVERSO 4, VILLA SATÉLITE CALERA, PUEBLA, Puebla

SE DETERMINA EL REVENIMIENTO EN CONCRETO FRESCO TOMANDO COMO BASE LA NORMA MEXICANA NMX-C-156-ONNCCE-2010

ELEMENTO COLADO: MURO DE CONCRETO NIVEL 3 TORRE B

FECHA DE DETERMINACIÓN	REV. DE PROYECTO EN cm	REV. OBTENIDO EN cm	TAMAÑO. NOMINAL DEL AGREGADO mm	IDENTIFICACIÓN DEL CONCRETO	VOLUMEN m³	HORA DE LA DETERMINACIÓN	UNIDAD	PROVEEDOR DEL CONCRETO	NUMERO DE REMISIÓN	HORA DE SALIDA DE PLANTA	HORA DE LLEGADA A OBRA
2019-01-08	18	19	10	N	7.0	09:56:00	01	CONCRETOS AMVIA	16422	08:45:00	09:39:00

OBSERVACIONES:

Localizacion de obra esta mal es mazatlan #5 parque sinaloa

Inventario de instrumentos	Cono	Varilla	Flexometro
	RLCC-03	VLCC-38	No usare flexometro

SIMBOLOGIA

CA = CON ADITIVO RR = RESISTENCIA RAPIDA N = NORMAL

ELABORO

Demetrio Mejia
NO HAY FIRMA

SIGNATARIO/LABORATORISTA