

```
1  PROGRAM PLC_PRG
2  VAR
3
4      Start_Button : BOOL ;
5      E_Stop_Button : BOOL ;
6      Reset_Button : BOOL ;
7      Level_High : BOOL ;
8      Level_Low : BOOL ;
9      Overflow_Sensor : BOOL ;
10
11     Intake_Pump : BOOL ;
12     Mixer_Motor : BOOL ;
13     Chlorine_Valve : BOOL ;
14     Discharge_Pump : BOOL ;
15
16     Plant_State : INT ;
17     Tank_Level : INT ;
18
19     Treatment_Timer : TON ;
20     Timer_Pulse : TON ;
21
22     Emergency_Stop : BOOL ;
23
24     Flow_Rate : INT ;
25     Intake_PulseTimer : TON ;
26     Discharge_PulseTimer : TON ;
27
28 END_VAR
29
30 VAR RETAIN
31     Intake_Runtime_Sec : DINT ;
32     Discharge_Runtime_Sec : DINT ;
33 END_VAR
34
```









