

COTIZACION Nro 0186-ETT-2

RAZON SOCIAL : HTV INGENIEROS SAC Referencia:
 ATENCION : Ángela Díaz
 PROYECTO : AMPLIACION DE LA S.E 66KV Fecha: 26/04/2013
 TDORISSA-PLUSPETROL

ITEM	DESCRIPCION	UNI D	CA NT.	MON.	UNIT.	TOTAL
1	Transformador de tensión inductiva Aceite-72.5kV Tensión Nominal AC 60.00 kV Relación de transformación 66V3:0,120/V3:0,120/V3 Potencia del secundario 30VA-30VA VA Clase 3P-CI0.2 Nivel de Aislamiento 325.00 kVp Tensión de Ensayo 140.00 kV Línea de Fuga 25.00 mm/kV Frecuencia 60.00 Hz Tipo de Instalación Outdoors <hr/> Marca: EMEK Modelo: GT 72.5		3.00	US\$	7,183.00	21,549.00
2	Transformador de corriente Aceite-72.5KV Tensión nominal 66 kV Relación de transformación 300/5/5 A Potencia del secundario 30VA-15VA VA Clase 5P20-CL0.2 Corriente de falla 31.5 kA Nivel de Aislamiento 325 kVp Tensión de ensayo 140 kV Línea de fuga 25 mm/kV Frecuencia 60 Hz Tipo de Instalación Outdoors <hr/> Marca: EMEK Modelo: AT 72.5		6.00	US\$	6,365.00	38,190.00
3	Caja de agrupamiento-Transformador de tensión <hr/> Marca: Modelo:		1.00	US\$	1,308.00	1,308.00
4	Caja de agrupamiento-Transformador de corriente <hr/> Marca: Modelo:		2.00	US\$	1,154.00	2,308.00

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes

Plazo de Entrega	:	en Lima. Los precios no incluyen IGV. 5 MESES, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	Almacenes Lima.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.