

**Date:** 15/11/2012**REQUEST FOR QUOTE****Nº PRO-12-0071-1****Manufacturer:****Contact:****Client:** CAME CONTRATISTAS Y SERV.GENERALES S.A.**Project:** LÍNEA DE TRANSMISIÓN 66Kv COMBAPATA-LLUSCO**Our Reference:** 0053-ETT-1

Item	Quantity	Product description	
1	1	<b>110VDC-BATTERY BANK</b>	
		Nominal voltage	110 V
		Capacity	132 Ah
		Cell Quantity	90
		Life time	25 Años
2	1	<b>110VDC-BATTERY BANK</b>	
		Nominal voltage	110 V
		Capacity	110 Ah
		Cell Quantity	90
		Life time	25 Años
3	1	<b>48VDC-BATTERY BANK</b>	
		Nominal voltage	48 V
		Capacity	45 Ah
		Cell Quantity	40
		Life time	25 Años
4	1	<b>110VDC+48VDC-BATTERY CHARGER-100A</b>	
		Input Voltage	380 V
		Phases	3
		Output voltage DC	110VDC+48VDC V
		Output Current	100 A
		Frequency	60 Hz
		Enclosure measures	PSJ1866
5	1	<b>48VDC-BATTERY CHARGER-30A</b>	
		Input Voltage	220 V
		Phases	2
		Output voltage DC	48 V
		Output Current	30 A
		Frequency	60 Hz
		Enclosure measures	PSJ1564
6	1	<b>110 VDC-BATTERY CHARGER-100A</b>	
		Input Voltage	380 V
		Phases	3
		Output voltage DC	110 V
		Output Current	100 A
		Frequency	60 Hz
		Enclosure measures	PSJ1866