

Date: 12/4/2013**REQUEST FOR QUOTE****Nº PRO-12-0311-1****Manufacturer:****Contact:****Client:** RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.**Project:** SPU-06-2013 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA PATIO DE LLAVES DE SUBESTACIONES**Our Reference:** 0174-ETT-1

Item	Quantity	Product description	
1	1	Resin current transformer-22.9kV	
		Rated Voltage	22.9 kV
		Ratio	100-200 / 5-5
		Burden	5VA-15 VA
		Accuracy	Cl 0.2-5P20
		Ith	4 kA
		BIL	125 kVp
		Power Frequency Withstand	50 kV
		Creepage Distance	31 mm/kV
		Frequency	60 Hz
		Installation Type	Outdoors