

**Date:** 17/9/2013**REQUEST FOR QUOTE****Nº PRO-12-0830-1**

**Manufacturer:** ESITAS GROUP COMPANIES  
**Contact:** Kortay Ileri  
**Client:** SOCIEDAD ELECTRICA DEL SUR OESTE S.A  
**Project:** ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE  
**Our Reference:** 0609-ETT-1

Item	Quantity	Product description	
1	21	<b>12kV CURRENT TRANSFORMER</b>	
		Rated Voltage	12 kV
		Ratio	400-200//5-5
		Burden	20 - 20 VA
		Accuracy	0.2 - 5P20
		Ith	100 x In kA
		BIL	75 kVp
		Power Frequency	28 kV
		Withstand	
		Frequency	60 Hz
		Installation Type	INDOOR @ 2500 masl

--