

Date: 07/12/2012**REQUEST FOR QUOTE****Nº PRO-12-0142-1**

Manufacturer: ELECTRO TALLERES ZARAUZ S.A
Contact: Iñigo Isasti
Client: CAM-COMPAÑIA AMERICANA DE MULTISERVICIOS DEL PERU S.A.
Project: IMPLEMENTACIÓN DE BAHÍAS DE 60 KV EN SET LA UNIÓN Y SET SECHURA
Our Reference: 0089-ETT-1

Item	Quantity	Product description	
1	4	Disconnecter without earthing blade	
		Nominal Voltage	12 kV
		Nominal Current	630 A
		Short Circuit Current	40 kA
		Operation Type	Vertical
		Earthing Blade	No
		BIL	110 kVp
		Creepage Distance	31 mm/kV
		Frequency	60 Hz
		Auxiliary Voltage	110 VDC
		Main Operation Type	Manual
		Mounting Type	Vertical
2	4	Disconnecter break disconnecter with earthi	
		Nominal Voltage	12 kV
		Nominal Current	630 A
		Short Circuit Current	40 kA
		Operation Type	Vertical
		Earthing Blade	Si
		BIL	110 kVp
		Creepage Distance	31 mm/kV
		Frequency	60 Hz
		Auxiliary Voltage	110 VDC
		Main Operation Type	Manual
		Earthing Switch Operation Type	Manual
		Mounting Type	Vertical